



ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ул. Мира, дом 104, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628007

Телефон:(3467) 33-30-16
Факс.(3467) 32-12-24
E-mail: jkh@admhmao.ru

Департамент строительства, энергетики и ЖКК



№Исх-1047

от 17.02.2012

Директору
МУП «Тепловодоканал» г.Мегион
С.И.Берегой

На исх. от 23.01.2012 г. № 59

Уважаемый Степан Иванович!

Рассмотрев представленные материалы для утверждения нормативов потребления коммунальных услуг на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и отопление жилого фонда для населения городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сообщая, что вышеуказанные расчёты выполнены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов коммунальных услуг» (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354).

Представленные нормативы потребления коммунальных услуг на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и отопление жилого фонда установлены на уровне последних лет, утверждаются Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и могут применяться на территории городского округа город Мегион до дня вступления в силу изменений, которые будут внесены Правительством Российской Федерации в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 306.

Приложение:

- нормативы потребления коммунальных услуг на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение на 1 л. – 1 экз.
- нормативы потребления коммунальных услуг на отопление на 1 л. -1 экз.


Первый заместитель директора

В.Н.Нанка


Вход. № 759


27.02.2012

Согласовано:

Начальник Управления ЖКК
Депстройэнергетики и ЖКК Югры

_____ М.С.Юсупов

Исполнители:

Главный специалист-эксперт отдела
водоснабжения, водоотведения и благоустройства
Депстройэнергетики и ЖКК Югры

_____ Хаземова Галина Михайловна,
Тел. 8(3467) 32-84-83

Начальник отдела теплоснабжения и газификации
Депстройэнергетики и ЖКК Югры

_____ Кранц Василий Семёнович
тел./факс 8(34-67) 32-84-82, E-mail: krancvs@admhmao.ru

17.02.2012.

Ханты – Мансийский автономный округ-Югра
 город Мегион
 Муниципальное унитарное предприятие
 «ТЕПЛОДОКАНАЛ»

НОРМАТИВЫ

потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для населения,
 проживающего в жилом фонде городского округа город Мегион

Категория строений	Уровень благоустройства жилых домов	Холодное водоснабжение м3/чел/мес	Горячее водоснабжение м3/чел/мес	Водоотведение м3/чел/мес
1	2	3	4	5
Группа 1	Жилые дома с горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, ваннами и водоотведением	4,49	3,09	7,58
Группа 2	Жилые дома без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, ваннами и водоотведением (централизованно и через септик)	5,76		5,76
Группа 3	Жилые дома с холодным водоснабжением и водоотведением (централизованно и через септик) без ванн и горячего водоснабжения	2,88		2,88
Группа 4	Общезития с горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, водоотведением и общими кухнями и блоками душевых	2,25	1,99	4,24
Группа 5	Общезития без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением и водоотведением	2,58		2,58
	Средний норматив по муниципальному образованию			6,63

Нормативы потребления горячей воды установлены из расчета подачи горячей воды 351 день за календарный год (с учетом 2-хнедельного перерыва в летний период для проведения плановых профилактических работ). Нормативы установлены равномерно в размере 1/12 годового объема потребления.

Ханты – Мансийский автономный округ-Югра
город Мегион

Муниципальное унитарное предприятие
«ТЕПЛОДОКАНАЛ»

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН (МЕГИОН+ВЫСОКИЙ)

Группа строений	Категория строений по типу ограждающих конструкций	Этажность	Норматив, Гкал/м кв в мес
1	Жилые дома из железобетонных панелей	5-6-9-10	0,0183
2	Кирпичные жилые дома	5-6	0,0192
3	Жилые дома из железобетонных блоков и панелей	2-3	0,0262
4	Жилые дома из арбоблоков и плит, из кирпича, из деревянных конструкций	2	0,0315
5	Малосемейные общежития коридорного и секционного типа с местами общего пользования без горячего водоснабжения	1-2	0,0359
6	Малосемейные общежития коридорного и секционного типа с местами общего пользования с горячим водоснабжением	5	0,0228
7	Балочный фонд		0,0452
8	Одноэтажные жилые дома без горячего водоснабжения	1	0,0377
9	Жилые дома из железобетонных конструкций с местными теплообменниками	2-3	0,0262
	Средний норматив по муниципальному образованию		0,0235

Для равномерного распределения затрат по теплоснабжению нормативы на отопление 1 м² жилого фонда установлены в размере 1/12 годового объема теплоэнергии